

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Numer zapytania                             | Z607/3/1                                             |
| Tytuł zapytania                             | Przegląd wentylacji i klimatyzacji_UWSB Merito Opole |
| Kupiec prowadzący:                          | Szczypel, Iwona                                      |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: |                                                      |
| Data złożenia:                              | 2025-05-06 13:41:42                                  |
| Waluta:                                     | PLN                                                  |

## TERMINY W ZAPYTANIU

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-05-06 15:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-05-13 14:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2025-05-13 14:00:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | nie |
|------------|-----|

### Treść zapytania

Proszę o przygotowanie oferty na wykonanie przeglądu wentylacji i klimatyzacji w budynku Uniwersytetu WSB Merito Opole według poniższych informacji.

#### Informacje dotyczące przeglądu klimatyzacji:

1. Ilość klimatyzatorów - 61 szt. jednostek wewnętrznych.

2. Zakres czynności do wykonania podczas przeglądu:

- sprawdzenie stanu wymienników,
- sprawdzenie szczelności układu freonowego,
- sprawdzenie parametrów pracy oraz ciśnienia w układzie,
- kontrola stanu czynnika chłodniczego w układzie z dopełnieniem
- sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin,
- czyszczenie i mycie filtrów jednostek wewnętrznych,
- mycie obudowy jednostek wewnętrznych,
- czyszczenie jednostek zewnętrznych,
- dezynfekcja (odgrzybianie) wymienników,
- sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- regulacja parametrów pracy.

#### Informacje dotyczące przeglądu wentylacji:

1. Ilość central wentylacyjnych - 4 szt.

2. Zakres czynności do wykonania podczas przeglądu:

- czyszczenie i dezynfekcja (odgrzybianie) wymienników,
- czyszczenie poszczególnych komór,
- sprawdzenie napędów i przekładni pasowej wentylatorów,
- sprawdzenie przepustnic,
- sprawdzenie automatyki sterującej,
- sprawdzenie działania siłowników przepustnic i nagrzewnicy,
- pomiar prądów silników wentylatorów,
- wymiana filtrów,
- czyszczenie wentylatorów,
- sprawdzenie pod względem mechanicznym,
- sprawdzenie układu zasilania i pomiar prądu.

Atestowane preparaty używane podczas przeglądu: Easycare, Envirocoil firmy Advanced Engineering.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z przeglądem wentylacji i klimatyzacji zapraszam na wizję lokalną, której termin proszę wcześniej umówić. Podczas wizji lokalnej należy ustalić kwestie techniczne takie jak np.: wymiary czy klasa filtrów do central wentylacyjnych – firma sama musi ustalić jakie produkty będą potrzebne do przygotowania oferty.

Należy uwzględnić, że podczas realizacji przeglądu potrzebna może być długa drabina pozwalająca prawidłowo przeprowadzić powyższe działania. Uczelnia nie udostępnia tego typu sprzętu. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej firma chcąca wziąć udział w przetargu sama musi ocenić jaki sprzęt będzie potrzebny do realizacji zlecenia.

**Termin realizacji: do 30.05.2025 r.**

**Osoba do kontaktu:**

**Sonia Płachetka** | Kierownik | Kancelaria  
kancelaria@opole.merito.pl

**Uniwersytet WSB Merito Opole**  
ul. Augustyna Kośnego 72 | 45-372 Opole

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp.          | Dokumenty |
|--------------|-----------|
| Brak pozycji |           |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt                            | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa                            |
|-----|------------------------------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1.  | Przegląd wentylacji i klimatyzacji |                    | 1     | szt.            | Klimatyzacja, wentylacja - instalacja, serwis |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena      | 1    | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium                             |
|-----|---------------------------------------|
| 1.  | Termin płatności: 21 dni              |
| 2.  | Miejsce dostawy: siedziba             |
| 3.  | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp.          | Pytanie |
|--------------|---------|
| Brak pozycji |         |

## SKŁADANIE OFERT

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |